

Информация по МУП БГП БГ "Белореченские тепловые сети"

№п/п	Наименование	ед. изм.	2014 год
1	Установленная мощность	Гкал/час	74,95
2	Выработка	тыс.Гкал	97,972
3	Объем покупаемой тепловой энергии	тыс.Гкал	0
4	Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям	%	17,6
5	Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однострубнои исчислении)	км	5,656
6	Протяженность разводящих сетей (в однострубнои исчислении)	км	47,153
7	Протяженность паропроводов (в однострубнои исчислении)	км	0,05
8	Протяженность сетей ГВС (в однострубнои исчислении) км	км	21,636
9	Количество теплоэлектростанций	шт	0
10	Количество тепловых станций и котельных	шт	12
11	Количество тепловых пунктов	шт	12
12	Удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	168,69
13	Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	34,81
14	Удельный расход холодной воды	м3/Гкал	0,459

Начальник ПТО

Кацаев А.Е.