

Информация по МУП БГП БГ "Белореченские тепловые сети"

№п/п	Наименование	ед. изм.	2017 год
1	Установленная мощность	Гкал/час	
2	Выработка	тыс.Гкал	
3	Объем покупаемой тепловой энергии	тыс.Гкал	0
4	Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям	%	17,99
5	Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однострубнои исчислении)	км	5,656
6	Протяженность разводящих сетей (в однострубнои исчислении)	км	45,642
7	Протяженность паропроводов (в однострубнои исчислении)	км	0
8	Протяженность сетей ГВС (в однострубнои исчислении) км	км	21,698
9	Количество теплостанций	шт	0
10	Количество тепловых станций и котельных	шт	11
11	Количество тепловых пунктов	шт	12
12	Удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	169,93
13	Удельный расход электроэнергии	кВтч/гкал	36,61
14	Удельный расход холодной воды	м3/Гкал	0,302

Начальник ПТО



Кацаев А.Е.